



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

STOLPSTRÄVA

Enligt SS 424 11 36.

Av varmförzinkat stål. Pinnskruv, muttrar,
kupad bricka och träskruv medföljer.

Stagavstånd: L = 5/6 S. Avsedd att
användas tillsammans med rotdubb
3431601.

LB nummer	EBR nr	Figur	A mm	Vikt kg	Tillåten strävkraft kN	Passande borrhål diameter mm	Passande borrhål djup mm
3439020	0052	1	2000	8,8	29	29	250
3439025	0053	2	2500	13,0	34	29	250