



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

VARNINGSANSLAG V17

Enligt ELSÄK-FS 2008:2 9§, EBR U301K

Används där friledning för högre spänning

än 1 kV korsar väg och på andra mer

allmänt trafikerade platser.

Svarta markeringar på gul botten.

Skylten kan förses med logotyp, anges vid

beställning.

LB nummer	Skyltens dimensioner mm	Passar för	Vikt kg	E-nummer
3495212	210x300x0,7	Trästolpe	0,12	0668107
3495213	210x300x1,5	Fackverksstolpe	0,30	0668265